

Forholdsregler ved borgere der bor i eget hjem og er smittet med Legionella.

Gældende for medarbejdere i Center Pleje og Omsorg, Center Sundhed, Kultur og Fritid og i Boformen Søparken, Center Familie og Handicap.

| | |
|-----------------------|--|
| Anbefalinger | <p>Anbefalingerne gælder i eget hjem, hvor en borger er fundet positiv med legionella og hvor det anses for sandsynligt, at smitten er sket i eget hjem</p> <p>Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter borgeren og informerer om forholdsregler i eget hjem, hvis de vurderer at smittet er sket i eget hjem. Derudover retter Styrelsen for Patientsikkerhed også henvendelse til den kommunale vandforsyning.</p> |
| Generelt | <p>Legionella er bakterier, der naturligt hører til i våde og fugtige miljøer.</p> <p>De trives godt ved relativt høje temperaturer fra 30 til 45 °C, og de gror derfor i de vandinstallationer, hvor disse temperaturforhold forefindes og hvor der er stillestående vand.</p> <p>Legionella kan forårsage alvorlige lungebetændelse, som specielt rammer ældre og svækkede personer.</p> |
| Smittemåde | <p>Legionella kan smitte ved indånding af mikrosmå vanddråber, som når ned i lungerne. Mikrosmå vanddråber kan dannes fra f.eks. brusebad.</p> <p>I sjældne tilfælde kan smitte også ske ved fejlsynkning af vand med legionella.</p> <p>Der er ingen risiko forbundet med at drikke vandet fra vandhanen, dog anbefales det, at der ikke drikkes vand fra den varme hane.</p> <p>Legionella smitter ikke fra person til person, så personalet skal ikke tage specielle forholdsregler i forhold til at beskytte sig selv.</p> |
| Forholdsregler | <p>Forholdsregler i borgers eget hjem i forbindelse med brusebad</p> <p>Forholdsreglerne er gældende hvis brusevand ikke anvendes minimum hver 3. døgn.</p> <p>Før borgeren skal i brusebad, anbefales følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det varme vand bør løbe i 3 minutter og brusehovedet bør lægges ned over afløbet i gulvet.• Mens vandet løber, bør vinduet på toilet/bad åbnes. <p>Efter borgeren har været i brusebad, anbefales følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Brusehoved og -slange bør lægges på gulvet og tømmes for vand, inden det hænges/sættes op. <p>Brusehoved og -slange bør skiftes når det konstateres, at borgeren er positiv med legionella. Derudover bør det sikres at indløbstemperaturen er minimum 50 grader C.</p> <p>Forholdsreglerne kan ophøre 3 uger efter det er konstateret, at borgeren er positiv med legionella, hvis brusehoved og -slange er skiftet og indløbstemperaturen er reguleret.</p> |
| Referencer | <p>Statens Serum Institut: Legionærsygdom (ssi.dk)</p> <p>Bolig- og Planstyrelsen: Legionella pjece (2).pdf</p> |